



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области
*Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Волгоградской области городском округе г. Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском,
Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах*
403300 Михайловка, Волгоградская область, ул. Московская, 88 «а». Тел 4-11-33; факс 4-13-08

ПРЕДПИСАНИЕ № 18-74-17

**ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
«17» октября 2017г.**

г. Михайловка
(место выдачи)

При проведении плановой выездной проверки

(указать контрольно-надзорное мероприятие, предусмотренное законодательством Российской Федерации)

с «25» сентября 2016 г. по «20» октября 2017г.

в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АРЧЕДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

по адресу: 403301, Волгоградская область, Михайловский район, ст. Арчединская, ул. Ленина,
29

(место проведения проверки)

были выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере
защиты прав потребителей и (или) санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и
выразившиеся: - в нарушение требований п.4.13, п. 4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях» (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10) в общеобразовательном учреждении
отсутствует спортивный зал;

- в нарушение требований п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 по результатам лабораторных
исследований, проведенных филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в Волгоградской области в городском
округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском,
Алексеевском Киквидзенском, Еланском районах (протокол гигиенической оценки замеров
высоты над полом крышки стола, высоты над полом переднего края сиденья от 26.09.17г. №18,
вх. №580 от 28.09.2017г), установлено: из десяти обследованных рабочих мест кабинета 1
класса МКОУ «Арчединская СШ» все десять не соответствуют росту детей согласно
требованиям п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10; из семнадцати обследованных рабочих мест
кабинета 2 класса МКОУ «Арчединская СШ» все семнадцать не соответствуют росту детей,
согласно требованиям п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10; из двенадцати обследованных рабочих мест
кабинета 3 класса МКОУ «Арчединская СШ» все двенадцать не соответствуют росту детей,
согласно требованиям п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10; из семнадцати обследованных рабочих
мест кабинета 4 класса МКОУ «Арчединская СШ» все семнадцать не соответствуют росту
детей, согласно требованиям п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- в нарушение требований п. 4.28, п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях» (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10) – столовая пищеблока требует
косметического ремонта, а именно: краска на стенах отслаивается, на потолке следы плесени,
деревянный пол с дефектами и механическими повреждениями;

- в нарушение требований п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 светопроемы учебных помещений
начальных классов не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами
(подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника;

- в нарушение требований п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 помещения общеобразовательного
учреждения не обеспечены горячим водоснабжением;

- в нарушение требований п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 помещения начальных классов не обеспечены умывальными раковинами;

- в нарушение требований п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 учебные кабинеты не оснащены бытовыми термометрами, для контроля температурного режима;

указываются выявленные нарушения

чем нарушены требования СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

указываются нарушенные нормативно-правовые акты

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с п.1 ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и ч.2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

ТРЕБУЮ:

устранить выявленные нарушения и выполнить следующие мероприятия:

№. п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	Обеспечить наличие спортивного зала для обучающихся общеобразовательного учреждения, в соответствии с требованиями п.4.13, п. 4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10	03.09.2018г.
2.	Обеспечить обучающихся начального общего образования ученической мебелью (столы, стулья) соответственно их росту, в соответствии с требованиями п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10	03.09.2018г.
3.	Привести помещение столовой пищеблока (потолок, стены, полы) в надлежащее санитарно-техническое состояние	03.09.2018г.
4.	Оборудовать светопроемы учебных помещений начальных классов регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, в соответствии с п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10	03.09.2018г.
5.	Обеспечить помещения общеобразовательного учреждения горячим водоснабжением	03.09.2018г.
6.	Оборудовать кабинеты начальных классов умывальными раковинами	03.09.2018г.
7.	Оснастить учебные кабинеты бытовыми термометрами, для контроля температурного режима	03.09.2018г.

Информацию об исполнении настоящего Предписания до установленного срока исполнения, можно представить в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, 88а

Перечень документированной информации, подлежащей представлению в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области подтверждающей исполнение требований предписания:-

Настоящее Предписание выдано юридическому лицу / индивидуальному предпринимателю:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АРЧЕДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» (МКОУ Арчединская СШ)

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Волгоградской области в порядке и сроки, предусмотренные статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

ведущий специалист-эксперт

(должность лица, уполномоченного

осуществлять государственный надзор)



(подпись)

Титова И.В.

(фамилия, имя, отчество)

специалист-эксперт

(должность лица, уполномоченного

осуществлять государственный надзор)



Хлевная Е.С.

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получено « 17 » октября 2017 г.

директор МКОУ «Арчединская СШ»

должность



подпись

Гугняева Е.В.

Ф.И.О.

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением «__» _____ 20__ г.
исх.№ _____